



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位：桃園市立龜山國民中學

委託編號：YZ1110C0877

報告編號：C1110877-1~6

備註：

1. 本樣品報告共7頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龜山國民中學
委託者地址：桃園市龜山區自強西路 66 號
受檢單位：桃園市立龜山國民中學
行業別：學校
採樣地點：23 修德樓(廁所旁 1F)
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C0877
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年03月11日13時12分
收樣時間：111年03月11日
報告日期：111年03月15日
報告編號：C1110877-1

樣品報告編號		C1110311AQ				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年03月11日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								




元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龜山國民中學
 委託者地址：桃園市龜山區自強西路 66 號
 受檢單位：桃園市立龜山國民中學
 行業別：學校
 採樣地點：8 A 棟龜山樓(輔導室 1F)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C0877
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年03月11日13時19分
 收樣時間：111年03月11日
 報告日期：111年03月15日
 報告編號：C1110877-2


樣品報告編號		C1110311AR				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年03月11日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



委託單位：桃園市立龜山國民中學
委託者地址：桃園市龜山區自強西路 66 號
受檢單位：桃園市立龜山國民中學
行業別：學校
採樣地點：28 迎曦樓(樓梯 2F)
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C0877
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年03月11日13時34分
收樣時間：111年03月11日
報告日期：111年03月15日
報告編號：C1110877-4


第5頁 共7頁



委託單位：桃園市立龜山國民中學
委託者地址：桃園市龜山區自強西路 66 號
受檢單位：桃園市立龜山國民中學
行業別：學校
採樣地點：44 新大樓 1F
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C0877
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年03月11日13時39分
收樣時間：111年03月11日
報告日期：111年03月15日
報告編號：C1110877-5

第6頁共7頁



委託單位：桃園市立龜山國民中學
委託者地址：桃園市龜山區自強西路 66 號
受檢單位：桃園市立龜山國民中學
行業別：學校
採樣地點：46 永新樓(2F 圖書館)
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C0877
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年03月11日13時43分
收樣時間：111年03月11日
報告日期：111年03月15日
報告編號：C1110877-6

第7頁 共7頁

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 桃園市立龜山國民中學

委託編號： YZ1110C0877

報告編號： C1110877-7~12

備註：

1. 本樣品報告共7頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

樣品檢驗報告

採樣行程代碼： ---

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1110C0877
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年03月11日13時19分
收樣時間：111年03月11日
報告日期：111年03月15日
報告編號：C1110877-8

[illegible]

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 傳真：(03)463-5887

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龜山國民中學	委託編號：YZ1110C0877
委託者地址：桃園市龜山區自強西路 66 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：桃園市立龜山國民中學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年03月11日13時27分
採樣地點：5 A 棟龜山樓(樓梯 2F)	收樣時間：111年03月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年03月15日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1110877-9
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110311AS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	111年03月11日 18時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

[illegible]

第5頁共7頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龜山國民中學

委託編號：YZ1110C0877

委託者地址：桃園市龜山區自強西路 66 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：桃園市立龜山國民中學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：111年03月11日13時39分

採樣地點：44 新大樓 1F

收樣時間：111年03月11日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：111年03月15日

採樣方法：NIEA W101.56A

報告編號：C1110877-11

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1110311AU				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	111年03月11日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

第6頁共7頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：桃園市立龜山國民中學	委託編號：YZ1110C0877
委託者地址：桃園市龜山區自強西路 66 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：桃園市立龜山國民中學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年03月11日13時43分
採樣地點：46 永新樓(2F 圖書館)	收樣時間：111年03月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年03月15日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1110877-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110311AV				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	111年03月11日 18時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

第7頁共7頁